

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Хакасия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ХАКРЕСВОДОКАНАЛ»
(ГУП РХ «Хакресводоканал»)

ПРИКАЗ

«24 » декабря 2016г

№ 205-17

п. Усть-Абакан

Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Черногорска

В соответствии с пунктом 61 Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999г. № 167 (с последующими изменениями), Постановлением Администрации города Черногорска от 17 августа 2016г. № 2305-П «Об определении ГУП РХ «Хакресводоканал» уполномоченной организацией по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Черногорска»

приказываю:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Черногорска согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу.
2. Опубликовать настоящий Приказ в газете «Черногорск» и разместить на официальном сайте ГУП РХ «Хакресводоканал».
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя директора по производству (Газенкампфа В.Н.).

Директор

М.Г. Войткин

ОП-157

Приложение № 1 к Приказу
ГУП РХ «Хакресводоканал»
от 27.12.2016г. № 203-п

**Нормативы водоотведения (сброса)
по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в
централизованную систему водоотведения города Черногорска**

1. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов устанавливаются с учетом следующих условий:
 - соблюдения допустимых концентраций загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов на выпуске сточных вод, установленных для ГУП РХ «Хакресводоканал». Разрешением Управления Росприроднадзора по Республике Хакасия от 25 сентября 2014г. № 2-04/14 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты);
 - обеспечения проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях;
 - технической и технологической возможности очистных сооружений канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.
2. Приему в централизованную систему водоотведения города Черногорска подлежат сточные воды абонентов, если общие свойства сточных вод и содержание в них загрязняющих веществ не превышают установленных нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод согласно таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества (показателя общих свойств сточных вод)	Нормативы водоотведения (допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах (мг / дм ³), нормативный показатель общих свойств сточных вод)
1	БПК полн.	103,2
2	Взвешенные вещества	84,6
3	Железо	0,74
4	АПАВ	0,91
5	НПАВ	1,8
6	Медь	0,007
7	Цинк	0,01

Таблица 1 (продолжение)

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества (показателя общих свойств сточных вод)	Нормативы водоотведения (допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах (мг / дм ³), нормативный показатель общих свойств сточных вод)
8	Хром ⁺³	0,001
9	Хром ⁺⁶	0,001
10	Нефтепродукты	1,7
11	Хлорид – ион	68,7
12	Сульфаты	78,0
13	Сульфиды	0,02
14	Фосфаты (по Р)	0,67
15	Аммоний – ион	25,1
16	Нитрит – ион	0,36
17	Нитрат – ион	1,6
18	Жиры	6,3
19	Фенолы	0,01
20	Формальдегид	0,05
21	ХПК	128,4
22	Реакция среды (pH)	6,5-8,5
23	Температура	+20 °C ± 5 °C